

大專院校歷年稽查檢測結果

場所名稱	檢測日期	二氧化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	懸浮微粒 (PM ₁₀) (ug/m ³)	檢測 結果	備註
室內空氣品質標準		1000	0.08	75		
國立中山大學	104.09.22	615	0.03	13	合格	
國立高雄科技大學第一校區	104.10.05	620	0.03	10	合格	
國立高雄科技大學楠梓校區	104.10.22	877	0.07	17	合格	
國立高雄餐旅大學	104.10.22	779	0.03	9	合格	
正修科技大學	105.09.23	568	0.05	21	合格	
高雄醫學大學	106.07.05	660	ND<0.02	11	合格	
東方學校財團法人 東方設計大學	106.08.21	488	ND<0.017	17	合格	
義守大學	106.10.18	715	<0.06(0.04)	26	合格	
文藻外語大學	106.12.15	647	<0.06(0.03)	47	合格	
國立高雄科技大學旗津校區	107.06.08	659	ND<0.02	30	合格	
輔英科技大學	107.06.21	629	<0.06(0.02)	25	合格	
和春技術學院	107.06.21	442	ND<0.02	38	合格	
義守大學醫學院區	107.06.29	482	<0.06(0.02)	22	合格	
國立高雄師範大學	107.09.27	838	ND<0.02	36	合格	
高雄市立空中大學	107.10.24	633	ND<0.02	54	合格	